



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003399.11.19 Дата 13. 11. 2019 г.

На основании заявления № 03410 от 31.10.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 05.11.2019 по 13.11.2019

Наименование продукции: Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-Фуген на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-Фуген ГВ на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-ХП Финиш на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения

Организация-изготовитель: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"
(ИНН:7447141540, ОГРН:1087447016722)
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015)
с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ»

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015) с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ», рецептура, этикетки, доверенность, свидетельство права, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь из гипсового вяжущего, добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.24158 17 от 07.11.2019 г.

002531

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг):

110

не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кальций сульфат дигидрату, кремний диоксиду (кварц). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения: Для выравнивания, подготовки к отделке стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием), для заделки стыков плит гипсовых строительных и гипсоволокнистых листов, монтажа и заделки стыков плит гипсовых и пазогребневых

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 с изм. №№1-8. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-Фуген на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-Фуген ГВ на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-ХП Финиш на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Васильева Г. В.

Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.

Мизгайлов А.В.



77.01.12.П.003399.11.19 от 13.11.2019

XXXXXXXX